Sede legale ed operativa: Via Settembrini, 34 - 20020 Lainate (MI) - ITALIA
Tel. 02.58077.1 (8 linee r. a.) - Fax 02.58077.277 - E-mail: info@paso.it – http://www.paso.it | **C.F. - P. IVA n° 00930730155**
Trib. Milano n° 152455/3751/5 - C.C.I.A. numero REA: MI- 853.303 | Registro A.E.E.: IT08030000004137 | Capitale Sociale € 1.170.000 I.V.
Società soggetta a direzione e coordinamento di FBT Elettronica S.p.a.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n° DoP_C58/12-EN_033/2013

1. Codice di identificazione unico del prodotto:	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio. Componenti di sistemi di allarme vocale - Altoparlanti
2. Numero di serie, tipo, lotto:	***C58/12-EN*** Plafoniera da incasso 12W metallo. Numero di serie univoco riportato sul singolo prodotto e registrato nel sistema informatico aziendale.
3. Uso del prodotto come previsto dal fabbricante:	Protezione attiva contro gli incendi secondo la norma **EN 54-24:2008 (TIPO A).**
4. Identificazione del produttore:	PASO SpA Via Settembrini, 34 20020 Lainate (MI) ITALIA
5. Mandatario:	NN
6. Sistema per la valutazione e il controllo della affidabilità delle prestazioni:	Sistema 1
7. Dichiarazione sulle prestazioni relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di norme armonizzate.	
Organismo notificato:	MTIC INTERCERT SRL Via Moscova, 11 20017 Rho (MI) ITALIA
Nr. di identificazione:	0068
Ha eseguito la valutazione iniziale del prodotto, l'ispezione iniziale della produzione e del controllo di produzione in base al sistema 1 rilasciando:	Certificato di Conformità CE **nr. 0068-CPR-033/2013**
8. Dichiarazione sulle prestazioni relativa a un prodotto da costruzione rilasciata in base a una verifica tecnica europea:	NN

9. Prestazione dichiarata.

Riferimento alla norma tecnica armonizzata
EN 54-24:2008

Prestazioni in condizioni di incendio	**PASS**	Par. 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
Affidabilità operativa	**PASS**	Par. 4.3, 4.4, 4.5, 5.6, 5.18
Affidabilità operativa: resistenza termica	**PASS**	Par. 5.7, 5.8, 5.9
Affidabilità operativa: resistenza umidità dell'aria	**PASS**	Par. 5.10, 5.11, 5.12
Affidabilità operativa: resistenza alla corrosione	**PASS**	Par. 5.13
Affidabilità operativa: resistenza a urti e vibrazioni	**PASS**	Par. 5.14, 5.15, 5.16, 5.17

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1, 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9.

Belloni Roberto / Responsabile Assicurazione Qualità
NOME e FUNZIONE AZIENDALE

Lainate, 20/06/2018
LUOGO e DATA RILASCIO FIRMA